


| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
|----|---------------------|-------|--------------------------------------|--|
| 20 | GX-B1306/21-Z-22001 | 4月13日 | 除未提供储气罐检验证书、风包出口管路上未安装释压阀外，其余所检项目合格。 |  |
| 21 | GX-B1306/21-Z-22003 | 4月13日 | 除未提供储气罐检验证书、风包出口管路上未安装释压阀外，其余所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|----|---------------------|-------|--------------------------------------|---|
| 22 | GX-B1306/21-Z-22004 | 4月13日 | 除未提供储气罐检验证书、风包出口管路上未安装释压阀外，其余所检项目合格。 |  <p>MAM-880螺杆空压机控制器</p> <p>启动 I (green button)</p> <p>停止 O (red button)</p> <p>设定 S (green button)</p> <p>下移 ▼ (green button)</p> <p>上移 ▲ (green button)</p> <p>右移 ► (green button)</p> <p>复位 C (green button)</p> <p>2022.03.26</p> |
| 23 | GX-B1306/21-Z-22002 | 4月13日 | 除未提供储气罐检验证书外，其余所检项目合格 |  <p>MAM-200</p> <p>2022.03.26</p> |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|----------------------------|--|--|--|
| 24 | GX-B1312/20-Z-22063~22064 | 2022/4/14 | 本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。 | |  <p>2022 03 31</p> | |
| 25 | GX-B1312/20-Z-22065~22066 | 2022/4/14 | 本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。 | |  <p>2022 04 01</p> | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|
| 26 | GX-B1312/20-Z-22067 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |  | |
| 27 | GX-B1312/20-Z-22068~22069 | 2022/4/14 | 本次共检电力变压器 2台， 2台电力变 压器所检项目合格。 | |  | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|------------------------------|--|--|--|
| 28 | GX-B1312/20-Z-22070~22071 | 2022/4/14 | 本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。 | |  <p>2022 04 02</p> | |
| 29 | GX-B1495/20-Z-22193~22205 | 2022/4/14 | 本次共检高压开关柜13台，13台高压开关柜所检项目合格。 | |  <p>2022 03 31</p> | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|---------------------------------|--|--|--|
| 30 | GX-B1495/20-Z-22206~22216 | 2022/4/14 | 本次共检高压防爆开关11台， 11台高压防爆开关所检项目合格。 | |  <p>2022 04 01</p> | |
| 31 | GX-B1495/20-Z-22217 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |  <p>2022 04 01</p> | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
| 32 | GX-B1495/20-Z-22218~22219 | 2022/4/14 | 本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。 。 | |  <p>2022 04 02</p> | |
| 33 | GX-B1499/21-Z-22010 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |  <p>2022 04 02</p> | |

| | | | | | | |
|----|---------------------|-----------|---------|--|--|--|
| 34 | GX-B1499/21-Z-22011 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |  <p>2022 04 02</p> | |
| 35 | GX-B1499/21-Z-22006 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |  <p>2022 03 28</p> | |

| | | | | | | |
|----|---------------------|-----------|---------|--|--|--|
| 36 | GX-B1499/21-Z-22007 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |  | |
| 37 | GX-B1499/21-Z-22008 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |  | |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|-------------------------|---|
| 38 | GX-B1499/21-Z-22009 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 |  |
| 39 | GX-B1499/21-Z-22001 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |
| 40 | GX-B1499/21-Z-22002 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |
| 41 | GX-B1499/21-Z-22003 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |
| 42 | GX-B1499/21-Z-22004 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |
| 43 | GX-B1499/21-Z-22005 | 2022/4/14 | 所检项目合格。 | |
| 44 | GX-B1381/20-Z-22005 | 2022.04.14 | 除液压站无超压、超温保护外，其余所检项目合格。 | |

| | | | | | |
|----|---------------------|------------|--------|--|--|
| 45 | GX-B1385/21-Z-22010 | 2022.04.15 | 所检项目合格 | |  |
| 46 | GX-B1385/21-Z-22011 | 2022.04.15 | 所检项目合格 | |  |

| | | | | | | |
|----|---------------------|------------|--------|--|---|--|
| 47 | GX-B1385/21-Z-22012 | 2022.04.15 | 所检项目合格 | |  | |
|----|---------------------|------------|--------|--|---|--|