

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
109	GX-B1404/20-7-23006	2023-4-28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
110	GX-B1404/20-7-23007	2023-4-28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

111	GX-B1404/20-7-23008	2023-4-28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
112	GX-B1404/20-7-23009	2023-4-28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
113	GX-B1350/21-7-23010	2023-4-25	所检项目合格	

114	GX-B1350/21-7-23011	2023-4-25	所检项目合格	
115	GX-B1358/21-7-23001	2023-4-28	所检项目合格	
116	GX-B1359/21-7-23007~23009	2023-4-28	所检项目合格	

117	GX-B1359/21-7-23010~23015	2023-4-28	所检项目合格	
118	GX-B1323/21-7-23049~23050	2023. 4. 26	<p>本次共检三相交流电动机 2台，2台三相交流电动机所检 项目合格。</p>	
119	GX-B1321/20-7-23139~23144	2023. 4. 26	<p>本次共检电力电力电缆6条，6 条电力电缆均合格。</p>	