

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
128	GX-B1404/20-7-23058	2023. 6. 29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
129	GX-B1404/20-7-23059	2023. 6. 29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
130	GX-B1404/20-7-23060	2023. 6. 29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

131	GX-B1404/20-7-23061	2023. 6. 29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
132	GX-B1404/20-7-23062	2023. 6. 29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
133	GX-B1404/20-7-23063	2023. 6. 29	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		

