

序号	报告编号	发布日期	结论
187	GX-B1324/21-3-24034-24043	2024年6月27日	本次共检三相交流电动机10台，10台三相交流电动机所检项目合格。
188	GX-B1324/21-3-24044-24047	2024年6月27日	本次共检三相交流电动机4台，4台三相交流电动机所检项目合格。 。
189	GX-B1404/20-3-24025	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。

190	GX-B1404/20-3-24026	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。
191	GX-B1404/20-3-24027	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。
192	GX-B1404/20-3-24028	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。

193	GX-B1404/20-3-24029	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。
194	GX-B1404/20-3-24030	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。
195	GX-B1404/20-3-24031	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。

196	GX-B1404/20-3-24032	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。
197	GX-B1404/20-3-24033	2024年6月28日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。
198	GX-B1451/20-3-24197-24198	2024年6月28日	本次共检高压开关设备2台，2台高压开关设备所检项目合格。

199	GX-B1328/20-3-24116	2024年6月28日	本次共检绝缘手套8只，8只绝缘手套合格。
200	GX-B1328/20-3-24117	2024年6月28日	本次共检绝缘鞋8只，8只绝缘鞋合格。 。
201	GX-B1495/20-3-243171	2024. 6. 30	所检项目合格。

204	GX-B1451/20-3-24156~24174	2024. 6. 30	所检项目合格。
205	GX-B1451/20-3-24175~24188	2024. 6. 30	所检项目合格。

206	GX-B1337/22-3-24001~24036	2024. 6. 30	所检项目合格。
-----	---------------------------	-------------	---------

影像资料















